



- 1 JUL. 2015

LABORATOIRE DEPARTEMENTAL  
VETERINAIRE ET D' HYDROLOGIE

SIEVO DU VAL DE L'OGNON

3 Rue du Val de l'Ognon  
25170 COURCHAPON

Unité de gestion 0370 SIEVO DU VAL DE L'OGNON  
point surveillance 1329 SORNAY  
Commune prélèvement SORNAY  
Destinataires ARS DT70 - COMMUNE - SIEVO  
Préleveur LDVH Date Prél 24/06/2015 Heure Prél 11:55  
Date début analyse 24/06/2015 Date Récept 24/06/2015 Heure Récep 14:30

RAPPORT D'ESSAI HY1526-2082

Analyse de Type D1

Numéro d'échantillon: 68

Lieu exact prélèvement 4 Fausse Rue Basse, Mme LOMBARDET Jeanine  
Eau TRAITEE

## MESURES IN SITU réalisées par le préleveur

	Paramètres	Méthodes	Résultats	Unités	Critères Qualités	
					Code de santé publique	
					Limites	Références
#	Prélèvement ES	FD T 90-520	SC			
#	Chlore libre	NF EN ISO 7393-2	0,09	mg/L	/	/
#	Chlore total	NF EN ISO 7393-2	0,09	mg/L	/	/
#	Température		19,0	° C	/	25

## EXAMEN BACTERIOLOGIQUE

	Paramètres	Méthodes	Résultats	Unités	Critères Qualités	
					Code de santé publique	
					Limites	Références
#	Microorganismes à 22°C (68h)	NF EN ISO 6222	<1	/ml	/	/
#	Microorganismes à 36°C (44h)	NF EN ISO 6222	<1	/ml	/	/
#	Coliformes	NF EN ISO 9308-1	<1	/100 ml	/	0
#	E.coli	NF EN ISO 9308-1	<1	/100 ml	0	/
#	Entérocoques intestinaux	NF EN ISO 7899-2	<1	/100 ml	0	/

## EXAMEN CHIMIQUE D1

	Paramètres	Méthodes	Résultats	Unités	Critères Qualités	
					Code de santé publique	
					Limites	Références

Aspect	Qualitative	normal			
Odeur	Qualitative	nulle			
Couleur	Qualitative	aucune			
# pH	NF EN ISO 10523	7,5	pH		[6,5 ; 9,0]
T°C prise pH et conductivité		12,0	° C		
# Conductivite corrigée à 25 °C	NF EN 27888	469	µS/cm		[200 ; 1100]
# Turbidité	NF EN ISO 7027	<0,50	NFU		2,0
# Ammonium (NH4)	NF T 90-015-2	<0,05	mg/L		0,10

## METAUX

Paramètres	Méthodes	Résultats	Unités	Critères Qualités	
				Code de santé publique	
				Limites	Références
# Fer	NF EN ISO 11885	<20	µg/L		200

## CONCLUSION GENERALE

L'eau prélevée respecte les exigences de qualité règlementaires pour une eau destinée à l'alimentation humaine pour les paramètres analysés - EAU CONFORME.

Dossier validé le 29/06/2015

Imprimé le : 29/06/2015

Le Directeur du Laboratoire

P. LEHONG

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Ce rapport ne concerne que le(s) échantillon(s) référencé(s) ci-dessus. L'accréditation COFRAC atteste uniquement la compétence des laboratoires pour les essais ou analyses couvertes par l'accréditation identifiés par le symbole (#). Les commentaires et conclusions, autres que les comparaisons aux exigences de qualité, les avis simples sur la qualité de l'échantillon et normatifs, ne sont pas couverts par l'accréditation COFRAC. Ils ne sont accrédités que si tous les paramètres concernés le sont aussi.  
Références : Arrêté du 11 janvier 2007 (LQ et RQ des eaux brutes et eaux destinées à la consommation humaine) Annexe I. Pour déclarer ou non la conformité aux limites ou références de qualité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.