

Besançon, le 19 septembre 2018

Prélèvement 00119303
Unité de gestion 0273 S VAL DE L'OGNON
Installation CAP 001034 PUIITS N°3 COURCHAPON
Point de surveillance P 0000001353 PUIITS N°3 COURCHAPON
Localisation exacte CAPTAGE
Commune COURCHAPON
Prélevé le : mercredi 01 août 2018 à 08h59
par : LEJEUNE CHARLENE

MONSIEUR LE PRÉSIDENT
SYNDICAT DU VAL DE L'OGNON
3 RUE DU VAL DE L'OGNON
25170 COURCHAPON

Analyse laboratoire

Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure

DIVERS POLLUANTS MICROORGANIQUES

aucune détection

AUTRES PESTICIDES : 371 molécules analysées

aucune détection

PLASTIFIANTS

aucune détection

COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS

aucune détection


COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS

aucune détection

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00119303)

EAU BRUTE CONFORME (code de la santé publique) L'eau prélevée respecte les exigences réglementaires pour une eau brute destinée à la consommation humaine et pour les paramètres analysés.

Pour le Directeur,
L'Ingénieur d'étude Sanitaire



Nicole APPERRY